

国网山东省电力公司威海供电公司 山东威海荣成俚工~成山110千伏线路工程 竣工环境保护验收意见

2025年7月16日，国网山东省电力公司威海供电公司组织召开了山东威海荣成俚工~成山110千伏线路工程竣工环境保护验收会议。参加会议的有：建设单位国网山东省电力公司威海供电公司，技术审评单位国网山东省电力公司电力科学研究院，设计单位威海海源电力勘测设计有限公司，验收调查单位山东省环科院环境检测有限公司、验收检测单位山东华瑞兴环保科技有限公司及特邀专家，会议成立了验收组（名单附后）。

会议听取了建设单位关于工程建设和环境保护实施情况的汇报、验收调查单位关于工程竣工环境保护验收调查情况的汇报，并审阅了相关资料。经认真讨论、审议，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

山东威海荣成俚工~成山 110 千伏线路工程包括 110kV 益工线、110kV 益蜊线、110kV 荣工线。本项目线路全长 16.014km，架空线路 15.934km，电缆线路 0.08km。其中，110kV 益工线/110kV 益蜊线同塔双回架空线路 13.499km，110kV 荣工线单回架空线路 2.435km，110kV 荣工线单回电缆线路 0.08km，110kV 荣工线/110kV 益蜊线同塔双回架空线路 0.221km。工程总投资 2886 万元，环保投资 68 万元。

二、工程变动情况

对照《输变电建设项目重大变动清单(试行)》(环办辐射[2016]84号)，本工程未有重大变动。

三、环境保护设施落实情况

本工程按照环境影响报告表及其批复文件提出的要求，落实了污染防治和生态保护措施。

四、工程建设对环境的影响

本工程落实了环境影响报告表及批复文件要求的生态保护措施，生态恢复良好；工程周围及敏感目标处电磁环境、声环境监测值均符合相关标准要求；已制定国网山东省电力公司威海供电公司突发环境事件应急预案，环境风险控制措施可行。

五、验收结论

山东威海荣成俚工~成山110千伏线路工程环境保护手续齐全，严格执行了环境保护“三同时”制度，落实了环境影响报告表及其批复文件要求，各项环境保护措施有效实施，环境影响符合相关标准要求，验收调查报告表符合相关技术规范，建议通过竣工环境保护验收，验收合格。

六、后续要求

进一步加强运行期环境管理，做好公众科普宣传和环境检测工作。

验收组

2025年7月16日

山东威海荣成俚工~成山110千伏线路工程竣工环保验收组成员签字表

分工	姓名	单位	职务/职称	签字	备注
组长	王旭	国网山东省电力公司威海供电公司建设部	主任	王旭	建设单位
成员	李文祥	国网山东省电力公司威海供电公司建设部	专责	李文祥	
	吴合龙	国网山东省电力公司威海供电公司建设部	专责	吴合龙	
	岳浩	威海海源电力勘测设计有限公司	高级工程师	岳浩	设计单位
	崔相宇	国网山东省电力公司电力科学研究院	高工	崔相宇	技术审评单位
	王磊	山东省环科院环境检测有限公司	工程师	王磊	验收单位
	孔霞	山东华瑞兴环保科技有限公司	工程师	孔霞	验收检测单位
	王治海	山东省核与辐射安全监测中心	高工	王治海	技术专家
	陈婷	山东省核与辐射安全监测中心	高工	陈婷	

	许 晶	山东省环境科学学会	高 工	许晶	
--	-----	-----------	-----	----	--

